

**Информация
о выполнении мероприятий по предписанию № Ю 78-02-07-121 от 30.07.2018
ГБДОУ детский сад № 41 Калининского района Санкт-Петербурга**

| № | Мероприятия, предписанные к выполнению (указанные в предписании) | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, требования которого (ых) нарушены | Сроки выполнения мероприятий по предписанию (по каждому мероприятию отдельно) | Примечание |
|----|--|---|---|---|
| 1 | устранить дефекты асфальтового покрытия | п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 | срок исполнения до 01.08.2019 | на данный вид работ необходимо финансирование (для разработки проекта и ремонтных работ); своими силами зацементировали выбоины |
| 2 | в группах раннего возраста обеспечить площадь на одного ребенка 2,5 кв.м | п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 | до 01.08.2019 | рассмотрели внесем корректировку |
| 3. | устранить дефекты отделки стен в овощной кладовой, в кабинете врача- дефекты отделки потолка, в буфетной группы №10- напольная плитка в гр.№8- следы протечки, в буфетной гр№1 –дефекты стены и потолка, в раздевалке гр.№5- трещина | п.п 5.1 и п.п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 | до 01.12.2018 | дефекты частично устранили; требуется ремонт в кладовых пищеблока |
| 4. | обеспечить использование 3 ярусов выдвигаемых кроватей | п.п 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 | до 01.12.2018 | устраним 4-ый ярус, закупим раскладушки |
| 5 | установить раковин для взрослых в туалетных гр | п.п 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 | до 01.08.2019 | планируем приобрести и установить (по мере финансирования) |

| | | | | |
|----|--|------------------------------|---------------|--|
| 6 | оборудовать вентиляционные каналы съемными вентиляционными решетками | п 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 | до 01.12.2018 | установили съемные вентиляционные решетки |
| 7 | упорядочить хранение уборочного инвентаря | п 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 | до 01.12.2018 | инвентарь упорядочили (хранение в шкафах) |
| 8 | составить расписание занятий в соответствии с требованиями 8-10 мин для детей раннего возраста в первой половине дня | п 11.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 | до 01.12.2018 | внесли изменения (расписание откорректировали) |
| 9 | составить расписание занятий в соответствии с требованиями , обеспечить образовательной деятельности, требующей повышенной познавательной активности для детей мл.гр. ,в первую половину дня | п 11.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 | до 01.12.2018 | внесли изменения (расписание откорректировали) |
| 10 | составить расписание занятий в соответствии с требованиями 45 мин для детей старшего возраста в первой половине дня | п 11.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 | до 01.12.2018 | внесли изменения (расписание откорректировали) |
| 11 | составить расписание занятий в соответствии с требованиями 25-30 мин для детей старшего возраста во второй половине дня | п 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 | до 01.12.2018 | изменения внесли (расписание откорректировали) |
| 12 | оборудовать раковину для мытья рук персонала в зоне готовой продукции смесителем исключаящим вторичное загрязнение рук | п 3.3 СП 2.3.6.1079-01 | до 01.12.2018 | планируем установить бесконтактный смеситель |

| | | | | |
|----|--|------------------------|---------------|-----------------------------|
| 13 | оборудовать в месте присоединения производственной ванны, установленной в зоне готовой продукции пищеблока , к канализации воздушный разрыв. | п 3.8 СП 2.3.6.1079-01 | до 01.12.2018 | установили сифон с разрывом |
|----|--|------------------------|---------------|-----------------------------|

Заведующий



Handwritten signature in blue ink.

О.Н. Петрова