



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@gmail.com

Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovsph.

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 11/Кал/19а ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2019 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 41 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 41 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

195271, Санкт-Петербург, улица Замшина, дом 62, корпус 2, литер А

Санкт-Петербург
2019г.

Акт № 11/Кал/19а от 4 декабря 2019 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 41 Калининского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 195271, Санкт-Петербург, улица Замшина, дом 62, корпус 2, литер А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 1 925,9 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 9 631,0 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Калининского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Арсенальная наб., дом 13, корпус 1.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: дошкольное образование

Наименование предоставляемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход

Плановая мощность: 342 человека

Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1 до 3 лет, с 3 до 7 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта):

К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Петрова Ольга Николаевна, заведующий ГБДОУ детский сад № 41 Калининского района Санкт-Петербурга, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить

Акт №11/Кал/19а от 04.12.2019	ГБДОУ детский сад № 41 Калининского р-на СПб Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 62, корпус 2, литер А		СПБ-ОПОН « НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ »	Выполнил	Лист
					2


с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, не соответствует К, О, С**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **нет**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствует К, О, С**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **нет**
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: **нет**
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **да**
 - 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да, не соответствует К, О, С, Г, У**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да, не соответствует С**

Акт №11/Кол/19а от 04.12.2019	ГБДОУ детский сад № 41 Калининского р-на СПб Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 62, корпус 2, литер А		СПб ОПОН «Я КОЛЯСЬКЕ БИ «БОЛЬШЕВ»	Выполнил 	Лист 3
-------------------------------------	--	---	---	---	-----------

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	<p>Приказом № 75-од от 06.12.2019 г. назначены ответственные сотрудники учреждения за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов:</p> <p>1. Ответственный за обеспечение задач по вопросам, связанным с обеспечением доступной среды для инвалидов и других МГН: - заведующий хозяйством – Терешина Т.В.;</p> <p>2. Ответственные за организацию работы по обеспечению доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов (сопровождение) следующих сотрудников: - заведующий хозяйством – Терешина Т.В.; - старший воспитатель – Безрукова И.Н.;</p> <p>С сотрудниками проведен инструктаж в соответствии с Приказом № 145/5 от 30.08.2018 г. Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа, инструктаж проведен - 06.12.2019 г.</p>	75-од от 06.12.2019
1.2.	К, О, С, Г, У	Пути движения к входной группе на территорию учреждения имеют не твердое покрытие. Вход на территорию через калитку, в зоне калитки покрытие пешеходного пути – мощение плиткой. Ширина калитки стандартная, на входной группе отсутствует информация об учреждении, кнопка вызова ответственного сотрудника или табличка с номером телефона не установлены. Внутренняя территория – нуждается в ремонте, состояние асфальтового покрытия неудовлетворительное.	
1.3.	К	Условно доступно. Обустроены занижения бордюрного камня, не	

Акт
№11/Кал/19а
от 04.12.2019

ГБДОУ детский сад № 41 Калининского р-на СПб
Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 62, корпус 2,
литер А



Выполнил _____ Лист

4

		соответствуют нормативным требованиям, состояние поверхности пешеходных путей ограничивает возможность самостоятельного передвижения, рекомендовано сопровождение.	
1.4.	С	Условно доступно. Навигация отсутствует. Передвижение только с сопровождением.	
1.5.	О, Г, У	Частично доступно. Вход на территорию через калитку, подходы к калитки имеют нетвердое покрытие. Навигация и информация об учреждении отсутствует. Сопровождение по необходимости.	
1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	75-од от 06.12.2019
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	Центральный вход в здание находится в прямой видимости от входа на территорию учреждения. Входная площадка с уровня земли, есть перепад высот – бетон, подливка асфальтом, состояние неудовлетворительное, навеса и подсветки нет, табличка с информацией об учреждении расположена на стене здания. Двери входного узла – наружная и внутренняя – узкие, металлические без смотровой панели, наружная дверь – ненормативный перепад высот, доводчик, с задержкой закрытия, не установлен, дверные ручки не контрастные, неудобные, далее тамбур малого размера. На внутренней двери входного узла установлен домофон, временная табличка с информацией об учреждении. Далее площадка в нижнем основании внутренней лестнице входного узла высотой в 6 ступеней, оборудована двух уровневыми поручнями, имеет цветовое контрастирование по бокам лестничного марша, цвет поручней – желтый. На площадке размещена стойка охраны. Не установлена кнопка вызова ответственного сотрудника и/или табличка с номером телефона ответственного за сопровождение сотрудника.	
2.2.	К	Временно недоступно. До обеспечения доступности объекта для данной категории, требуется разработать иной способ по оказанию услуги. Возможно, с помощью, попасть на объект, но не далее площадки в нижнем основании внутренней лестницы входного узла на кресле-коляске малого размера.	
2.3.	О	Избирательно доступно. Внутренняя лестница оборудована поручнем с одной стороны. Пороги с превышением допустимой высоты. Дверь не оборудована доводчиком с задержкой. Сопровождение по требованию.	
2.4.	Г, У	Избирательно доступно. Отсутствие навигации и памятки для инвалидов на информационном стенде. Сопровождение при необходимости.	
2.5.	С	Условно доступно. Отсутствуют элементы доступности для данной категории. Передвижение только с сопровождением.	
2.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	75-од от 06.12.2019
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	

Акт №11/Кал/19а от 04.12.2019	ГБДОУ детский сад № 41 Калининского р-на СПб Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 62, корпус 2, литер А		СПБ ОПОН «НАКОЛАСКЕ БИЗ ЕБРЕРОВ»	Выполнил 	Лист 5
-------------------------------	--	---	----------------------------------	--	--------

3.1.	К, О, С, Г, У	Учреждение расположено в 2-х этажном здании, лифтом не оборудовано. Ширина коридоров минимальна, краевые ступени внутренних лестниц не имеют контрастную маркировку, есть выделение цветом по бокам лестничных маршей, лестницы с одной стороны оборудованы поручнями, расположенными на высоте для взрослых и для детей, ширина дверных проемы не соответствует нормативным требованиям, местами пороги с превышением нормативных требований. На дверях кабинетов имеются информационные таблички, есть направляющие на стенах коридоров. Запасной/эвакуационный выход по состоянию такой же, как и центральный вход в здание.	
3.2.	К	При обеспечении доступности входной группы условно доступно в пределах 1 этажа. Сопровождение по требованию.	
3.3.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости. Навигация отсутствует.	
3.4.	С	Условно доступно. Элементов навигации для данной категории нет. Необходимо сопровождение.	
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	75-од от 06.12.2019
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	К, О, С, Г, У	Группы расположены на всех этажах здания, музыкальный зал и кабинет заведующего на 2 этаже.	
4.2.	К	Для законных представителей ребенка рекомендовано временно организовать иной способ услуги удаленно (например, веб трансляция, отправка документов по эл. почте, консультация по телефону), на дому (например, доставка документов на дом). Возможно частичное оказание услуг на площадке у внутренней лестницы входного узла.	
4.3.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости. Отсутствует оборудование усиления звука для инвалидов с проблемами по слуху.	
4.3.	С	Условно доступно. Необходимо сопровождение.	
4.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	75-од от 06.12.2019
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	К, О, С, Г, У	Туалет для сотрудников расположен на 1 этаже. Помещение не соответствует нормативным требованиям. Туалет малого размера, узкие двери, не имеет элементов доступности.	
5.2.	К	Недоступно.	
5.3.	Г, У	Доступно.	
5.4.	О, С	Условно доступно. Нет элементов доступности для данных категорий. Сопровождение по требованию.	
5.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	75-од от 06.12.2019
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	75-од от 06.12.2019
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-	

Акт
№11/Кал/19а
от 04.12.2019

ГБДОУ детский сад № 41 Калининского р-на СПб
Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 62, корпус 2,
литер А



Выполнил


Лист

6

		<p>телекоммуникационной сети «Интернет»»: http://dou41spb.ru</p> <p>На сайте учреждения размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - версия для слабовидящих, требуется доработка; - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; <p>На сайте учреждения отсутствует информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - условия его доступности по категориям инвалидов. - о способах получения услуг для инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - активная ссылка на сайт city4you.spb.ru, где должна быть размещена информация об объекте; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости. <p>На сайте может появиться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. <p>На странице «Доступная среда» размещены ссылки на документы по обследованию объекта и иные документы.</p>	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1.		<p>Остановки общественного транспорта на ул. Замшина «ул. Бестужевская» и «ул. Замшина 62»;</p> <p>1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: 200 -350 м.</p> <p>2. Время движения пешком около 2-4 минут.</p> <p>3. В основном путь проходит по выделенному пешеходному маршруту.</p> <p>4. Пешеходный переход регулируемый.</p> <p>5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, не все соответствуют нормативам.</p> <p>Остановки частично доступны для инвалидов-колясочников. Автобус № 33, 107, 131 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К, О, С, Г, У	Парковки нет. Возможно запарковаться на внутридомовой территории.	
<p>Примечание:</p> <p>В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.</p> <p>В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.</p> <p>Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.</p> <p>Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.</p>			
Акт №11/Кал/19а от 04.12.2019	ГБДОУ детский сад № 41 Калининского р-на СПб Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 62, корпус 2, литер А	 <p>СПБ ОПОИ «НЯ КОЯСКЕ БИ ЕЗ БАРЕРОВ»</p>	<p>Выполнил</p>  <p>Лист</p> <p>7</p>

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНП, СП, ГОСТ):

1. Разработать механизм оказания услуги законным представителям ребенка, посещающего ваше учреждение, из числа передвигающихся на инвалидном кресле-коляске до обеспечения физической доступности объекта, разместить данную информацию на официальном сайте учреждения.
2. На входе на территорию учреждения разместить табличку с номером телефона ответственного сотрудника, рядом разместить знак «ИНВАЛИД» на желтом фоне, продублировать данную табличку на центральном входном узле в учреждение, и/или разместить кнопку вызова ответственного сотрудника. Табличка и/или кнопка должны быть размещены в доступном, безопасном месте, шрифт крупный, легко читаемый. Обязать сотрудника, отвечающего за оказание помощи регулярно проверять наличие данных табличек/кнопки.
3. Информацию на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») дополнить. Она должна быть написана в понятной и доступной форме, должны быть размещены фотоматериалы, подтверждающие размещенную информацию:
 - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте;
 - условия его доступности по категориям инвалидов.
 - способы получения услуг инвалидами;
 - порядок получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте;
 - условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг;
 - «активная» ссылка на сайт city4you.spb.ru, на страничку с информацией об объекте;
 - возможность парковки для инвалидов в непосредственной близости;
 - пути движения до объекта от остановки общественного транспорта.На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.
4. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
5. Обратиться по принадлежности для выполнения работ по обустройству путей движения к входной группе на территорию учреждения;
6. Выполнить работы или обратиться по принадлежности для ремонта территории учреждения, в рамках которой привести в нормальное состояние входные площадки в здание.
7. В рамках ремонта входного узла на территорию учреждения – установить калитку, соответствующую нормативным требованиям.
8. В рамках текущего ремонта на центральном входном узле разместить информационную табличку, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля, на информационном стенде разместить памятку для инвалидов и ММГН.
9. Выполнить работы по замене входных дверей, установить двери в соответствии с нормативными требованиями, учесть ширину дверного полотна, контрастность по отношению к стене здания, эргономичные ручки, контрастного цвета по отношению к полотну двери, полотно двери должно иметь смотровое окно, при выборе двери учесть требование к высоте порога.
10. Для инвалидов с нарушениями зрения выполнить контрастирование краевых ступеней лестниц, контрастирование проходов, дверных проемов, дверных ручек, на дверях кабинетов разместить контрастные информационные таблички. (при выполнении данных работ, учесть, что контрастирование может быть выполнено в основной цветовой гамме).

Акт №11/Кал/19а от 04.12.2019	ГБДОУ детский сад № 41 Калининского р-на СПб Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 62, корпус 2, литер А		СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 8
-------------------------------------	--	---	--	---	-----------

11. При наличии технической возможности разработать план мероприятий по организации доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, обустроить входную группу на дополнительном входе в учреждение, оборудовав ее пандусом.
12. При наличии технической возможности оборудовать санитарно-гигиеническое помещение на 1 этаже.
13. Доработать навигацию, что повысит доступность объекта для инвалидов по слуху. Разработать и применить систему средств информационной поддержки на всех путях движения, начиная от входных групп на территорию объекта и в здание.

Примечание:

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

Заведующий ГБДОУ детский сад №41
Калининского района СПб



/Петрова О.Н./

Президент
СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»



/Яганова Ю.В./

Акт №11/Кал/19а от 04.12.2019	ГБДОУ детский сад № 41 Калининского р-на СПб Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 62, корпус 2, литер А	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 9
-------------------------------------	--	---	---	-----------