



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО
КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Лесной пр., д. 17, Санкт-Петербург, 195009
тел./факс (812) 542-32-43

13.02.2024 № 113-130-29-144

На № _____ от _____

О трансляции информации на объекте

**Уважаемые руководители
муниципальных образований и отделов администрации
Калининского района!**

Управление по Калининскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, просит Вас, в целях информирования населения и организаций массово-разъяснительной работы на территории Калининского района г. Санкт-Петербурга разместить в Ваших печатных изданиях, а также на официальных интернет-порталах местных самоуправлений Калининского района, следующую информацию:

**Помните! Парковка автомобиля на площадке для пожарной техники
может стать причиной гибели людей.**

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила). Согласно п. 71 Правил запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

Из-за больших габаритов пожарным автомобилям требуются широкие проезды, а возле самих домов – просторные площадки: для установки опор спецтехники требуется как минимум два метра с каждой стороны.

Согласно федеральным требованиям, автомобилям **запрещено** использовать специальные площадки для пожарной техники **в качестве места для стоянки**, согласно статье 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях за это предусмотрено наказание в виде штрафа размером от 1,5 до 2,5 тыс. рублей

НЕПРАВИЛЬНАЯ ПАРКОВКА – ПУСТЯК?



ПУСТЯК, КОТОРЫЙ МОЖЕТ СТОИТЬ ЧЕЙ-ТО

ЖИЗНИ

БЕРЕГИТЕ ЖИЗНИ

МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПРОЕЗДА ПОЖАРНОЙ МАШИНЫ



1. Здание свыше 18 этажей (46 метров) - ширина проезда пожарной машины 6 метров.
2. Здание высотой 5-18 этажей (13-46 метров) - ширина проезда пожарной машины 4,2 метра.
3. Здание высотой до 5 этажей (13 метров) - ширина проезда пожарной машины 3,5 метра.

Считаем, что размещение данного материала в Вашем печатном издании и интернет-портале местного самоуправления сможет существенно повысить уровень культуры обеспечения пожарной безопасности гражданами.

Данную информацию просим принять к сведению, рассмотреть и сообщить о принятых решениях (прислать ссылки на источник размещения) в Управление по Калининскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу на адрес электронной почты ondpr.01@78.mchs.gov.ru.

Благодарим за сотрудничество в организации профилактических мероприятий по соблюдению пожарной безопасности на территории Калининского района.

Начальник управления

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by several vertical strokes.

А.П. Меркулов